

Łódź, dnia 11.02.2015 r.

RGRiOŚ.6341.5.2015.CK

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi – Wydział Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 lutego 2015 r. na wniosek Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź przesłany Staroście Łódzkiemu Wschodniemu postanowieniem Nr 182/P/NN/15 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 30.01.2015 r. znak: NN-404/W/19-JSM/15, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego w postaci w postaci drenażu rozsączającego połączonego z biologiczną oczyszczalnią ścieków;
2. odprowadzenie do ziemi oczyszczonych ścieków bytowych powstających na terenie projektowanego Schroniska dla zwierząt bezdomnych w Łodzi przy ul. Opolskiej na działkach o nr ew. 31/14, 32/1, 33/1, 34/5 w obrębie W-03 Łódź, w ilości:

$$Q_{\max, h} = 1,5 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$O_{\text{śr}, d} = 7,5 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\max, \text{roczne}} = 2738 \text{ m}^3/\text{rok}$$

pod warunkiem, że maksymalne stężenia wskaźników zanieczyszczeń nie będą przekraczać następujących wartości:

- | | |
|--------------------|---|
| - BZT ₅ | - 25 mgO ₂ /dm ³ |
| - CHZT | - 125 mgO ₂ /dm ³ |
| - zawiesiny ogólne | - 35 mg/dm ³ |
| - azot | - 15 mgN/dm ³ |
| - fosfor | - 2 mgP/dm ³ |

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art.127 § 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.).

Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, pokój 1007 – X piętro.

Sprawę prowadzi Inspektor Czesław Kubiak - tel. (42) 205 03 04.

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Łodzi
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Społecznych
Al. Piłsudskiego 100
92-326 Łódź
2. a/a

